

Prüfprotokoll für Brandwarnanlagen

Anlagenbezeichnung:

Datum:

Prüfplakette eingeklebt

Einbauort:

Prüfer:

Anlage zum Wartungsbericht

Wartungstätigkeiten

- 1a.) Zentrale auf Verschmutzung prüfen
- 1b.) Zentrale auf Beschädigungen prüfen
- 1c.) Zentrale auf Funktion prüfen
- 2a.) Akkumulatoren prüfen
- 2b.) Anschlüsse auf festen Sitz prüfen
- 2c.) Anschlüsse nachziehen
- 3.) Kennzeichnung und Beschilderung
- 4.) Alarmierungseinrichtung prüfen
- 5a.) Automatische Melder Funktion prüfen
- 5b.) Automatische Melder reinigen
- 6.) Meldelinien auf Funktion prüfen
- 7.) Handfeuermelder auf Funktion und Beschädigung prüfen

Ladespg:

Akkuspg:
ohne Netzbetrieb